

■照度基準 (JIS) 抜粋

照度 (Lx)	事務所	工場	学校(屋内)	学校(屋外)	病院
3000					
2000		制御室などの計器盤 及び制御盤			
1500					
1000	事務所(a)、営業室 設計室、製図室 玄関ホール(昼間)	設計室、製図室			手術室
750			教室、実践実習室 研究室、印刷室 図書閲覧室、事務室 教職員室、保健室、食堂 屋内運動場		診察室、処置室、救急室 医局、薬局 製剤室、調剤室、事務室
500	事務所(b)、役員室 会議室、受付 電話交換室	制御室			
300					
200	書庫、会議室 電気室、機械室、講堂 エレベーター	電気室、空調機械室			育児室、記録室、待合室 面会室、外来の廊下
150					
100	喫茶室、更衣室 倉庫、宿泊室	出入口、廊下 通路、階段		バスケットコート バレーコート テニスコート 水泳プール	麻酔室、回復室、霊安室 更衣室、浴室、洗面所
75					
50	屋内非常階段室	屋内非常階段 倉庫、屋外動力設備	倉庫、車庫 非常階段		動物室、暗室 非常階段
30					
20		屋外 (通路、構内整備用)			
10					
5				構内通路 (夜間使用)	
2					